


SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR



- NOTAS:
- 1- SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, MADEIRA OU FIBRA.
  - 2- NO SISTEMA DE ALARME DEVERÃO SER SINALIZADOS SOMENTE OS AGONADORES MANUAIS E PAINÉIS DE ALARME.

SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS



- LEGENDA
- OBSERVAÇÕES:
- 1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:
    - 1.1 - SER LUMINOSA E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.
    - 1.2 - TER UM NÍVEL DE ILUMINAÇÃO QUE GARANTA EFICIENTE VISIBILIDADE.
  - 2 - AS LETRAS E A SETA DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO.
  - 3 - A ILUMINAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE TER FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 01 HORA, PARA QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA REDE PÚBLICA.


CALÇADA  
+0.15

CALÇADA  
+0.65


RAMPA  
SOBRE

CALÇADA  
+1.71

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  
CRAS 750 FAMÍLIAS - ESC. 1:75



LEGENDA	
	LUMINÁRIA DE ACLARAMENTO FLUORESCENTES DE 8 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR.
	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO ABC - 6 Kg.
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR.
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL.
	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA: FUNDO NA COR VERDE E LETRAS NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE. SOBRE PORTA: H = 10 cm DA VERGA - NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO.



CONSTRUIR  
DEMOLIR

ESQUADRIAS			
CÓD.	DIMENSÃO (m)	QTD	TIPO
P1	1.20 x 2.10	1	ABRIR - 2 FOLHA(S)
P2	0.80 x 2.10	13	ABRIR - 1 FOLHA(S)
P3	0.70 x 2.10	1	ABRIR - 1 FOLHA(S)
J1	1.50 x 1.10/1.00	17	VIDRO E ALUMÍNIO
J2	1.20 x 1.10/1.00	1	VIDRO E ALUMÍNIO
J3	0.80 x 0.30/1.80	2	BALANCIN
J4	1.60 x 0.30/1.80	2	BALANCIN

ACABAMENTOS	
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO
A	PISO EM PORCELANATO CERÂMICO NA COR AREIA
B	PAREDE ARGAMASSADA E PINTADA NA COR BRANCO GELO
C	LAJE PRÉ MOLDADA ARGAMASSADA E PINTADA NA COR BRANCO NEVE
D	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA H: 1,50 M E PINTADA NA COR BRANCO GELO



PROJETO ARQUITETURA		PRANCHA
PRANCHA		01/01
	COMBATE A INCÊNCIO	ESCALA INDICADA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS	DATA DEZ/2021
LOCAL	TRAVESSA ISAAC HAMOY, S/N, BELA VISTA, ÓBIDOS - PA	EQUIPE TÉCNICA Cristhian Nagawa: A1497375